

V/v báo cáo kết quả
trả lời kiến nghị của cử tri

Kính gửi: Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng

Thực hiện nội dung văn bản số 3480/SCT-QLNL ngày 26/12/2025 và số 04/SCT-QLNL ngày 05/01/2026 của Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị kiểm tra, trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 và sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Công ty Điện lực Đà Nẵng kính báo cáo nội dung như sau:

I. Kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

1. Kiến nghị 1: Cử tri xã Xuân Phú: “Đề nghị Thành phố quan tâm chỉ đạo chuyển đường điện trung áp sau nhà dân ra trước đường từ ngõ Chín Nong đến ngõ tư thôn 6 vì đường điện nằm sát nhà dân mất an toàn và rất nguy hiểm. Đề nghị đầu tư đường điện hạ áp từ ngõ ông Năm Trinh tổ 04 qua ngõ Đào Sơn.”

- Tuyến đường điện trung áp từ ngõ Chín Nong đến ngõ tư thôn 6 (từ trụ 79/70/1 đến trụ 79/70/16 xuất tuyến 477) thuộc công trình nhánh rẽ trung áp Thôn 6, 7 Quế Xuân 2 do địa phương đầu tư và bàn giao cho ngành Điện năm 2001. Sau tiếp nhận Công ty Điện lực Quảng Nam (cũ) quản lý vận hành nguyên trạng và thường xuyên kiểm tra sửa chữa, gần nhất năm 2024 đã cải tạo thay dây trần thành dây bọc. Hiện tại, tuyến đường dây trung áp nói trên đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, an toàn trong vận hành, cấp điện ổn định phục vụ đời sống nhân dân thôn Hòa Mỹ xã Xuân Phú.

- Tại khu vực từ ngõ ông Năm Trinh tổ 4 qua ngõ ông Đào Sơn xã Xuân Phú có 5 hộ dân được cấp điện từ đường dây hạ áp sau TBA Quế Xuân T6-7 đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, an toàn trong vận hành. Lưới điện 5 hộ dân kiến nghị là đường dây sau công tơ của hộ dân kéo điện từ lưới điện hạ áp về nhà với khoảng cách từ 80-150 mét. Công ty Điện lực Đà Nẵng sẽ đưa vào kế hoạch ĐTXD năm 2027 và các năm tiếp theo.

2. Kiến nghị 2: Cử tri xã Trà Linh: “Hạ thế điện các khu dân cư, hiện nay bà con kéo đường dây điện quá xa.”

Đội quản lý điện Trà My (Công ty Điện lực Đà Nẵng) đã phối hợp UBND xã Trà Linh khảo sát lập phương án đầu tư nâng cấp lưới điện khu vực các hộ dân có

đường dây sau công tơ kéo điện từ lưới điện hạ áp về nhà xa. Quy mô xây dựng mới 0,7km đường dây trung áp, 2,53km đường dây hạ áp, 01 TBA 160 kVA với tổng mức đầu tư khoảng 3,2 tỷ đồng và đưa vào kế hoạch ĐTXD năm 2027.

3. Kiến nghị 3: Cử tri xã La Êê: “Đề nghị đầu tư nâng cấp điện lưới từ 2 pha lên 3 pha phục vụ sản xuất”

Hiện tại, khu vực xã La Êê được cấp điện từ lưới điện 2 pha do Ban QLDA khu vực Nam Giang làm chủ đầu tư, công trình đưa vào sử dụng từ năm 2015 nhưng đến nay chưa bàn giao tài sản cho ngành Điện. Để có cơ sở lập kế hoạch đầu tư nâng cấp lưới điện lên 3 pha trong thời gian đến, Công ty Điện lực Đà Nẵng kính đề nghị Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng xem xét, có ý kiến chỉ đạo UBND xã La Êê và các bên liên quan phối hợp với Công ty Điện lực Đà Nẵng sớm hoàn thiện hồ sơ bàn giao tài sản công trình điện trên địa bàn xã La Êê.

4. Kiến nghị 4: Cử tri Zơ Râm Năng xã Bến Giằng: “Tiền điện tăng cao, so với năm 2024 tiền điện của hộ gia đình tăng gần gấp đôi; đề nghị Nhà nước xem xét bình ổn giá điện để phù hợp với điều kiện của người dân nhất là đối với miền núi, vùng nông thôn”

Ngày 07/01/2026, Đội QLĐ Nam Giang (Công ty Điện lực Đà Nẵng) đã làm việc với khách hàng sử dụng điện Cử tri Zơ Râm Năng và thống nhất nội dung sau:

- Tổng điện năng tiêu thụ của hộ Zơ Râm Năng trong năm 2025 là 2.096 kWh tăng 17,2% so năm 2024 (1.788 kWh).

- Sau khi kiểm tra, rà soát thực tế xác định nguyên nhân góp phần làm tăng tiền điện sinh hoạt do:

- + Tác động của biểu giá điện bậc thang lũy tiến và 2 lần điều chỉnh giá bán lẻ điện từ ngày 11/10/2024 và từ ngày 10/5/2025.

- + Gia đình lắp thêm thiết bị chiếu sáng, có tang sự vào thời điểm mùa hè.. nên một số thời điểm sử dụng điện nhiều.

- Giá bán lẻ điện hiện nay thực hiện theo biểu giá do Nhà nước ban hành. Công ty Điện lực Đà Nẵng là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Trung có trách nhiệm tổ chức bán điện đúng giá, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật và không có thẩm quyền quyết định hoặc điều chỉnh giá điện. Đối với khu vực miền núi, vùng nông thôn và các đối tượng chính sách xã hội, Nhà nước đã ban hành các chính sách hỗ trợ tiền điện theo quy định.

5. Kiến nghị 5: Cử tri xã Phước Trà: “Hiện nay, tiền điện sinh hoạt của người dân tăng rất cao mặc dù nhu cầu sử dụng, sinh hoạt vẫn như cũ. Đề nghị thành phố có văn bản làm việc với Điện lực Việt Nam”

Ngày 30/12/2025, Đội QLĐ Hiệp Đức (Công ty Điện lực Đà Nẵng) cùng đại diện Phòng Kinh tế xã Phước Trà làm việc với khách hàng sử dụng điện Nguyễn Hồng Năm (Cử tri trực tiếp kiến nghị) tại thôn Trà Sơn xã Phước Trà và thống nhất nội dung sau:

- Sau khi kiểm tra, rà soát thực tế xác định nguyên nhân góp phần làm tăng tiền điện sinh hoạt do:

- + Các hộ dân mua thêm thiết bị điện sử dụng phục vụ nhu cầu sinh hoạt.
- + Tác động của biểu giá điện bậc thang lũy tiến và 2 lần điều chỉnh giá bán lẻ điện từ ngày 11/10/2024 và từ ngày 10/5/2025.

- Hiện nay khách hàng mua điện qua 100% công tơ điện tử, việc ghi chỉ số tự động qua hệ thống đo xa nên số liệu chính xác, minh bạch. Khách hàng có thể theo dõi sản lượng điện sử dụng hàng ngày trên ứng dụng APP EVNCPC CSKH.

- Địa phương sẽ phối hợp, hỗ trợ ngành Điện thông tin tuyên truyền đến cử tri trên địa bàn biết để có kế hoạch sử dụng điện hiệu quả.

II. Kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

1. Kiến nghị 1: Cử tri Nguyễn Tấn Cảnh, cử tri thôn Nam Sơn, xã Núi Thành phản ánh “công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư tại một số dự án trên địa bàn xã Núi Thành còn tồn tại nhiều bất cập. Cụ thể, tại Khu tái định cư Chợ Trạm người dân đã được bố trí tái định cư nhưng hạ tầng kỹ thuật chưa bảo đảm, đặc biệt là điện sinh hoạt bị cắt từ năm 2023 đến nay; đồng thời xuất hiện tình trạng doanh nghiệp phân lô, bán nền trong khu tái định cư”.

Thời gian qua, Đội QLĐ Núi Thành (Công ty Điện lực Đà Nẵng) luôn cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt cho nhân dân tại Khu tái định cư Chợ Trạm. Qua rà soát, ý kiến của cử tri là hệ thống điện chiếu sáng công cộng do Chủ đầu tư Khu tái định cư quản lý vận hành, không thuộc tài sản ngành Điện. Đến nay, Chủ đầu tư đã khắc phục hư hỏng và khôi phục lại hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại Khu tái định cư Chợ Trạm.

2. Kiến nghị 2: Cử tri Hồ Tăng, thôn An Thành 3, xã Thăng Điện kiến nghị “sớm di dời 01 trụ điện thấp sáng tại khu dân cư tổ 1, thôn An Thành 3 (xã Thăng Điện) do vị trí đặt quá gần nhà dân và khu chăn nuôi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về người và tài sản; đồng thời xem xét đầu tư lắp đặt thêm khoảng 10 trụ điện sau hạ thế phục vụ khu dân cư, bảo đảm an toàn và nhu cầu sinh hoạt của người dân”.

- Khu vực thôn An Thành 3, xã Thăng Điện được cấp điện từ đường dây hạ áp sau TBA Bình An 2, do địa phương đầu tư (HTX Bình An 2) và bàn giao tài sản cho ngành Điện bán lẻ đến hộ dân năm 2009. Sau tiếp nhận Công ty Điện lực Quảng

Nam (cũ) quản lý vận hành nguyên trạng, thường xuyên kiểm tra sửa chữa và thay dây trần thành dây bọc nên tuyến đường dây hạ áp nói trên đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, an toàn trong vận hành, cấp điện ổn định phục vụ đời sống nhân dân thôn An Thành 3, xã Thăng Điền.

Đội QLĐ Tiên Phước (Công ty Điện lực Đà Nẵng) đã khảo sát lập phương án đầu tư xây dựng mới 350 mét đường dây hạ áp sau TBA Bình An 2 và đưa vào kế hoạch ĐTXD năm 2027. Sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ thu hồi vị trí trụ BA2/B-1/6 cũng như bổ sung đoạn tuyến đường dây hạ áp như kiến nghị của cử tri.

Công ty Điện lực Đà Nẵng kính báo cáo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ;
- Các Đội QLĐ: QS, TM, NG, HĐ, NT, TP;
- QLDA;
- Lưu: VT, TTBVPC, KHVT.

GIÁM ĐỐC

Lê Hồng Cương